

廃棄物焼却施設維持管理記録

2022 年 09 月

1. 施設の名称	KPR ガス化設備 (川崎事業所 アンモニア課)		
2. 施設所在地	川崎市川崎区扇町 5 番 1 号		
3. 設置許可年	【一般廃棄物処理施設】 平成 14 年 10 月 10 日 (廃プラスチック類の焼却施設 (ガス化改質方式)) 【産業廃棄物処理施設】 令和 02 年 03 月 27 日 (同上)		
4. 焼却物内訳	廃プラスチック類 (一般廃棄物)	廃プラスチック類 (産業廃棄物)	
	3,277 トン	435 トン	
5. 運転状況	測定位置等 : 位置は別図面参照ください。測定は、 連続測定のため、温度は代表値としております。		
	測定項目	A 系	B 系
	改質設備中のガス温度 :	1200℃以上	1200℃以上
	除去設備に流入する 改質ガスの温度 :	200℃以下	200℃以下
	運転時間	250 時間	424 時間
	特記事項	—	—
6. 清掃記録	冷却施設 : — 処理施設 : —		
7. 排ガス測定	測定の有無 : なし 測定機関名 : 測定月日 : 結果受領日 : 測定結果 :		
8. 変更許可	変更許可申請の有無 : 無		
9. おことわり	①施設は、危険物や高圧ガス等を扱うプラント近傍に位置しているため一般の方の見学はご遠慮願う場合があります。 ②また企業秘密に属する設備もあり写真撮影もご遠慮願う場合があります。		