

廃棄物焼却施設維持管理記録

施設名称	廃液焼却炉		
施設所在地	たつの市揖保町揖保中251の1		
設置許可年	1992年8月11日		
測定年月	2019年12月		
焼却物内訳	廃酸	80 t	
	廃アルカリ	105 t	
運転状況	測定位置等 位置は別図参照。 測定は連続測定の為、温度は代表値としてあります。 燃焼ガス温度 870 集塵機燃焼ガス入口温度 149 排ガス中のCO濃度 0 ppm 稼動状況 運転時間 570 Hr 停止回数 2 回 特記事項 なし		
清掃記録	処理施設	冷却装置もえがら除去(2019.12.26)	
	除去量	2.4kg	
排ガス測定	測定の有無 無 測定機関名 測定年月日 結果受領日 測定結果 ダイオキシン濃度 ng-TEQ/m <sup>3</sup> ばい煙量(乾き) m <sup>3</sup> N/h 硫黄酸化物濃度 volppm ばいじん濃度 g/m <sup>3</sup> N 窒素酸化物濃度 volppm 塩化水素濃度 mg/m <sup>3</sup> N		
変更許可	変更許可申請の有無 無し		
おことわり	施設は、危険物等を扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学は、ご遠慮願う場合があります。 また、企業秘密に属する施設もあり、写真撮影もご遠慮願う場合があります。		