

## 廃棄物焼却施設維持管理記録

施設名称	廃液焼却炉	
施設所在地	たつの市揖保町揖保中251の1	
設置許可年	1992年8月11日	
測定年月	令和 2 年 12 月	
焼却物内訳	廃酸	69 t
	廃アルカリ	78 t
運転状況	測定位置等	位置は別図参照。 測定は連続測定の為、温度は代表値としてあります。
	燃焼ガス温度	907 °C
	集塵機燃焼ガス入口温度	127 °C
	排ガス中のCO濃度	1 ppm
	稼動状況	運転時間 436 Hr 停止回数 5 回 特記事項 なし
清掃記録	処理施設	冷却装置もえがら除去(2020.12.22) 除去量 1.7 kg
排ガス測定	測定の有無	無
	測定機関名	
	測定年月日	
	結果受領日	
	測定結果	ダイオキシン濃度 ng-TEQ/m <sup>3</sup> ばい煙量(乾き) m <sup>3</sup> N/h 硫黄酸化物濃度 volppm ばいじん濃度 g/m <sup>3</sup> N 窒素酸化物濃度 volppm 塩化水素濃度 mg/m <sup>3</sup> N
変更許可	変更許可申請の有無	無し
おことわり	<p>①施設は、危険物等を扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学は、ご遠慮願う場合があります。</p> <p>②また、企業秘密に属する施設もあり、写真撮影もご遠慮願う場合があります。</p>	