

廃棄物焼却施設維持管理記録

施設名称	廃液焼却炉		
施設所在地	たつの市揖保町揖保中251の1		
設置許可年	1992年8月11日		
測定年月	令和 2 年 6 月		
焼却物内訳	廃酸	77 t	
	廃アルカリ	140 t	
運転状況	測定位置等	位置は別図参照。 測定は連続測定の為、温度は代表値としてあります。	
	燃焼ガス温度	870 °C	
	集塵機燃焼ガス入口温度	149 °C	
	排ガス中のCO濃度	0 ppm	
	稼動状況	運転時間	690 Hr
		停止回数	3 回
		特記事項	なし
清掃記録	処理施設	無し	
		除去量	0 kg
排ガス測定	測定の有無	無	
	測定機関名		
	測定年月日		
	結果受領日		
	測定結果		
		ダイオキシン濃度	ng-TEQ/m ³
		ばい煙量(乾き)	m ³ N/h
		硫黄酸化物濃度	volppm
		ばいじん濃度	g/m ³ N
		窒素酸化物濃度	volppm
		塩化水素濃度	mg/m ³ N
変更許可	変更許可申請の有無 無し		
おことわり	①施設は、危険物等を扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学は、ご遠慮願う場合があります。 ②また、企業秘密に属する施設もあり、写真撮影もご遠慮願う場合があります。		