

## 廃棄物焼却施設維持管理記録

施設名称	廃液焼却炉		
施設所在地	たつの市揖保町揖保中251の1		
設置許可年	1992年8月11日		
測定年月	令和 3 年 2 月		
焼却物内訳	廃酸	92 t	
	廃アルカリ	92 t	
運転状況	測定位置等	位置は別図参照。 測定は連続測定の為、温度は代表値としてあります。	
	燃焼ガス温度	909 °C	
	集塵機燃焼ガス入口温度	106 °C	
	排ガス中のCO濃度	0 ppm	
	稼動状況	運転時間	672 Hr
		停止回数	0 回
		特記事項	なし
清掃記録	処理施設	無し	
		除去量	0 kg
排ガス測定	測定の有無	無	
	測定機関名		
	測定年月日		
	結果受領日		
	測定結果		
		ダイオキシン濃度	ng-TEQ/m <sup>3</sup>
		ばい煙量(乾き)	m <sup>3</sup> N/h
		硫黄酸化物濃度	volppm
		ばいじん濃度	g/m <sup>3</sup> N
		窒素酸化物濃度	volppm
		塩化水素濃度	mg/m <sup>3</sup> N
変更許可	変更許可申請の有無	無し	
おことわり	<p>①施設は、危険物等を扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学は、ご遠慮願う場合があります。</p> <p>②また、企業秘密に属する施設もあり、写真撮影もご遠慮願う場合があります。</p>		