

廃棄物焼却施設維持管理記録

施設名称	廃液焼却炉	
施設所在地	たつの市揖保町揖保中251の1	
設置許可年	1992年8月11日	
測定年月	令和 3 年 4 月	
焼却物内訳	廃酸	78 t
	廃アルカリ	54 t
運転状況	<p>測定位置等 位置は別図参照。 測定は連続測定の為、温度は代表値としてあります。</p> <p>燃焼ガス温度 909 °C</p> <p>集塵機燃焼ガス入口温度 116 °C</p> <p>排ガス中のCO濃度 0 ppm</p> <p>稼動状況 運転時間 646 Hr 停止回数 0 回 特記事項 なし</p>	
清掃記録	処理施設	冷却装置もえがら除去(2021.04.30)
		除去量 2.3 kg
排ガス測定	測定の有無	無
	測定機関名	
	測定年月日	
	結果受領日	
	測定結果	
		ダイオキシン濃度 ng-TEQ/m ³
		ばい煙量(乾き) m ³ N/h
		硫黄酸化物濃度 volppm
	ばいじん濃度 g/m ³ N	
	窒素酸化物濃度 volppm	
	塩化水素濃度 mg/m ³ N	
変更許可	変更許可申請の有無 無し	
おことわり	<p>①施設は、危険物等を扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学は、ご遠慮願う場合があります。</p> <p>②また、企業秘密に属する施設もあり、写真撮影もご遠慮願う場合があります。</p>	