

廃棄物焼却施設維持管理記録

施設名称	廃液焼却炉	
施設所在地	たつの市揖保町揖保中251の1	
設置許可年	1992年8月11日	
測定年月	令和 4 年 6 月	
焼却物内訳	廃酸	90 t
	廃アルカリ	29 t
運転状況	測定位置等 位置は別図参照。 測定は連続測定の為、温度は代表値としてあります。 燃焼ガス温度 908 °C 集塵機燃焼ガス入口温度 123 °C 排ガス中のCO濃度 3.1 ppm 稼動状況 運転時間 484 Hr 停止回数 4 回 特記事項 なし	
清掃記録	処理施設	除去量 0.0 kg
排ガス測定	測定の有無 無 測定機関名 測定年月日 結果受領日 測定結果 ダイオキシン濃度 ng-TEQ/m ³ ばい煙量(乾き) m ³ N/h 硫黄酸化物濃度 volppm ばいじん濃度 g/m ³ N 窒素酸化物濃度 volppm 塩化水素濃度 mg/m ³ N	
変更許可	変更許可申請の有無 無し	
おことわり	①施設は、危険物等を扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学は、ご遠慮願う場合があります。 ②また、企業秘密に属する施設もあり、写真撮影もご遠慮願う場合があります。	