

廃棄物焼却施設維持管理記録

施設名称	廃液焼却炉			
施設所在地	たつの市揖保町揖保中251の1			
設置許可年	1992年8月11日			
測定年月	令和 5 年 4 月			
焼却物内訳	廃酸		56 t	
	廃アルカリ		16 t	
運転状況	測定位置等	位置は別図参照。 測定は連続測定の為、温度は代表値としてあります。		
	燃焼ガス温度		908 °C	
	集塵機燃焼ガス入口温度		116 °C	
	排ガス中のCO濃度		6.2 ppm	
	稼動状況	運転時間		364 Hr
		停止回数		5 回
	特記事項		なし	
清掃記録	処理施設			
	除去量		0.0 kg	
排ガス測定	測定の有無	有		
	測定機関名	(株)兵庫分析センター		
	測定年月日	2023/3/7		
	結果受領日	2023/3/28		
	測定結果			
		ダイオキシン濃度	-	ng-TEQ/m ³
		ばい煙量(乾き)	4,540	m ³ N/h
		硫黄酸化物濃度	<0.4	volppm
	ばいじん濃度	0.011	g/m ³ N	
	窒素酸化物濃度	13	volppm	
	塩化水素濃度	<0.6	mg/m ³ N	
変更許可	変更許可申請の有無 無し			
おことわり	①施設は、危険物等を扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学は、ご遠慮願う場合があります。 ②また、企業秘密に属する施設もあり、写真撮影もご遠慮願う場合があります。			