

廃棄物焼却施設維持管理記録

施設名称	廃液焼却炉		
施設所在地	たつの市揖保町揖保中251の1		
設置許可年	1992年8月11日		
測定年月	令和 5 年 11 月		
焼却物内訳	廃酸		93 t
	廃アルカリ		0 t
運転状況	測定位置等	位置は別図参照。 測定は連続測定の為、温度は代表値としてあります。	
	燃焼ガス温度		887 °C
	集塵機燃焼ガス入口温度		89 °C
	排ガス中のCO濃度		0.9 ppm
	稼動状況	運転時間	465 Hr
		停止回数	4 回
		特記事項	なし
清掃記録	処理施設	除去量	0.0 kg
排ガス測定	測定の有無	無	
	測定機関名		
	測定年月日		
	結果受領日		
	測定結果		
		ダイオキシン濃度	ng-TEQ/m ³
		ばい煙量(乾き)	m ³ N/h
		硫黄酸化物濃度	volppm
	ばいじん濃度	g/m ³ N	
	窒素酸化物濃度	volppm	
	塩化水素濃度	mg/m ³ N	
変更許可	変更許可申請の有無 無し		
おことわり	<p>①施設は、危険物等を扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学は、ご遠慮願う場合があります。</p> <p>②また、企業秘密に属する施設もあり、写真撮影もご遠慮願う場合があります。</p>		