

廃棄物焼却施設維持管理記録

施設名称	廃液焼却炉			
施設所在地	たつの市揖保町揖保中251の1			
設置許可年	1992年8月11日			
測定年月	令和 5 年 9 月			
焼却物内訳	廃酸		76 t	
	廃アルカリ		30 t	
運転状況	測定位置等	位置は別図参照。 測定は連続測定の為、温度は代表値としてあります。		
	燃焼ガス温度		916 °C	
	集塵機燃焼ガス入口温度		124 °C	
	排ガス中のCO濃度		13.1 ppm	
	稼動状況	運転時間		443 Hr
		停止回数		7 回
	特記事項			なし
清掃記録	処理施設			
	除去量		0.0 kg	
排ガス測定	測定の有無	有		
	測定機関名	(株)兵庫分析センター		
	測定年月日	2023/8/24		
	結果受領日	2023/9/22		
	測定結果	ダイオキシン濃度		0.000026 ng-TEQ/m ³
		ばい煙量(乾き)		3,260 m ³ N/h
		硫黄酸化物濃度		<0.4 volppm
		ばいじん濃度		0.007 g/m ³ N
窒素酸化物濃度			11 volppm	
塩化水素濃度			<0.6 mg/m ³ N	
変更許可	変更許可申請の有無 無し			
おことわり	①施設は、危険物等を扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学は、ご遠慮願う場合があります。 ②また、企業秘密に属する施設もあり、写真撮影もご遠慮願う場合があります。			