

## 廃棄物焼却施設維持管理記録

施設名称	廃液焼却炉			
施設所在地	たつの市揖保町揖保中251の1			
設置許可年	1992年8月11日			
測定年月	令和 6 年 3 月			
焼却物内訳	廃酸	70.4 t		
	廃アルカリ	0 t		
運転状況	測定位置等	位置は別図参照。 測定は連続測定の為、温度は代表値としてあります。		
	燃焼ガス温度	879 °C		
	集塵機燃焼ガス入口温度	84 °C		
	排ガス中のCO濃度	0.9 ppm		
	稼働状況	運転時間	429 Hr	
		停止回数	6 回	
		特記事項	なし	
清掃記録	処理施設	煙管掃除(-----)		
		除去量	0.0 kg	
排ガス測定	測定の有無	無		
	測定機関名			
	測定年月日			
	結果受領日			
	測定結果			
		ダイオキシン濃度	ng-TEQ/m <sup>3</sup>	
		ばい煙量(乾き)	m <sup>3</sup> N/h	
		硫黄酸化物濃度	volppm	
	ばいじん濃度	g/m <sup>3</sup> N		
	窒素酸化物濃度	volppm		
	塩化水素濃度	mg/m <sup>3</sup> N		
変更許可	変更許可申請の有無 無し			
おことわり	<p>①施設は、危険物等を扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学は、ご遠慮願う場合があります。</p> <p>②また、企業秘密に属する施設もあり、写真撮影もご遠慮願う場合があります。</p>			